



# Prehľad prekročení normových limitov ukazovateľov kvality vôd

Hodnotené obdobie 03.11.2003 - 30.09.2004

Použitá norma DOH 95 (GW)

Databáza údajov F:\DATA\ZO\KVALITA\CHEM-GW\_ZO.mdb

Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA © 2002

Stav k 21. 4. 2005

objekt	úroveň	hĺb.filtra	názov objektu	Počet	Obdobie (od)	Obdobie (do)	lokality
170	2	75	PV-3/2	4	6. 11. 2003	9. 9. 2004	Dobrohošť
<i>sledované:</i> 2cBZ 2cEA12 2cEE11 2cF 3cEE112 3cF245 3cF246 4cEE 4cMT 5cF 7c AL AS ATZ BZ BZAPY C_CERP CA cBZ CD CL CN CO3 CODMN CR CU D103 D106 DDT EC25 ECT EH_t Emer FARv FE FE2 FN FT FV HCO3 HG HL_CERP HL_PO_CERP HL_PR_CERP K KNK45 LIN MG MN MTXc NA NELIC NELUV NH4 NI NO2 NO3 O2 O2% PACH PB PH PO4 SEDv SIO2 SO4 SZIN TOC TOL TVO TVZ VYDATNOST VYSKA_VS XYL ZN ZNK83							
<i>nevyhovuje:</i> FE							
234	1	81.5	HGP-18	4	4. 11. 2003	30. 9. 2004	Rohovce-Štrkovec
<i>sledované:</i> AL AS C_CERP CA CD CL CN CO3 CODMN CR CU EC25 EH EH_t Emer FARv FE FE2 FV HCO3 HG HL_CERP HL_PO_CERP HL_PR_CERP K KNK45 MG MN MN2 NA NELIC NELUV NH4 NI NO2 NO3 O2 O2% PB PH PO4 SIO2 SO4 TOC TVO TVZ VYDATNOST VYSKA_VS ZN ZNK83							
<i>nevyhovuje:</i> FE							
262	1	42	HGZ-26/1	4	4. 11. 2003	13. 9. 2004	Sap
<i>sledované:</i> AL AS C_CERP CA CD CL CN CO3 CODMN CR CU EC25 EH EH_t Emer FARv FE FE2 FV HCO3 HG HL_CERP HL_PO_CERP HL_PR_CERP K KNK45 MG MN NA NELIC NELUV NH4 NI NO2 NO3 O2 O2% PB PH PO4 SIO2 SO4 TOC TVO TVZ VYDATNOST VYSKA_VS ZN ZNK83							
<i>nevyhovuje:</i> FE							
265	1	50	7366/1	4	4. 11. 2003	13. 9. 2004	Kfíčovec
<i>sledované:</i> AL AS C_CERP CA CD CL CN CO3 CODMN CR CU EC25 EH EH_t Emer FARv FE FE2 FV HCO3 HG HL_CERP HL_PO_CERP HL_PR_CERP K KNK45 MG MN NA NELIC NELUV NH4 NI NO2 NO3 O2 O2% PB PH PO4 SIO2 SO4 TOC TVO TVZ VYDATNOST VYSKA_VS ZN ZNK83							
<i>nevyhovuje:</i>							
329	1	65	7265/1	4	4. 11. 2003	8. 9. 2004	Šamorín-Mliečno
<i>sledované:</i> 2cBZ 2cEA12 2cEE11 2cF 3cEE112 3cF245 3cF246 4cEE 4cMT 5cF 7c AL AS ATZ BZ BZAPY C_CERP CA cBZ CD CL CN CO3 CODMN CR CU D103 D106 DDT EC25 ECT EH_t Emer FARv FE FE2 FN FT FV HCO3 HG HL_CERP HL_PO_CERP HL_PR_CERP K KNK45 LIN MG MN MTXc NA NELIC NELUV NH4 NI NO2 NO3 O2 O2% PACH PB PH PO4 SEDv SIO2 SO4 SZIN TOC TOL TVO TVZ VYDATNOST VYSKA_VS XYL ZN ZNK83							
<i>nevyhovuje:</i>							
872	1	65	PZO-19/I	4	3. 11. 2003	9. 9. 2004	Rusovce - Mokraď
<i>sledované:</i> 2cBZ 2cEA12 2cEE11 2cF 3cEE112 3cF245 3cF246 4cEE 4cMT 5cF 7c AL AS ATZ BZ BZAPY C_CERP CA cBZ CD CL CN CO3 CODMN CR CU D103 D106 DDT EC25 ECT EH_t Emer FARv FE FE2 FN FT FV HCO3 HG HL_CERP HL_PO_CERP HL_PR_CERP K KNK45 LIN MG MN MTXc NA NELIC NELUV NH4 NI NO2 NO3 O2 O2% PACH PB PH PO4 SEDv SIO2 SO4 SZIN TOC TOL TVO TVZ VYDATNOST VYSKA_VS XYL ZN ZNK83							
<i>nevyhovuje:</i>							
888	1	42	PZO-23/I	4	3. 11. 2003	28. 9. 2004	Rusovce - Mokraď
<i>sledované:</i> 2cBZ 2cEA12 2cEE11 2cF 3cEE112 3cF245 3cF246 4cEE 4cMT 5cF 7c AL AS ATZ BZ BZAPY C_CERP CA cBZ CD CL CN CO3 CODMN CR CU D103 D106 DDT EC25 ECT EH_t Emer FARv FE FE2 FN FT FV HCO3 HG HL_CERP HL_PO_CERP HL_PR_CERP K KNK45 LIN MG MN MTXc NA NELIC NELUV NH4 NI NO2 NO3 O2 O2% PACH PB PH PO4 SEDv SIO2 SO4 SZIN TOC TOL TVO TVZ VYDATNOST VYSKA_VS XYL ZN ZNK83							
<i>nevyhovuje:</i>							
899	1	15	PZO-26/I	4	3. 11. 2003	18. 8. 2004	Rusovce - Mokraď
<i>sledované:</i> 2cBZ 2cEA12 2cEE11 2cF 3cEE112 3cF245 3cF246 4cEE 4cMT 5cF 7c AL AS ATZ BZ BZAPY C_CERP CA cBZ CD CL CN CO3 CODMN CR CU D103 D106 DDT EC25 ECT EH_t Emer FARv FE FE2 FN FT FV HCO3 HG HL_CERP HL_PO_CERP HL_PR_CERP K KNK45 LIN MG MN MTXc NA NELIC NELUV NH4 NI NO2 NO3 O2 O2% PACH PB PH PO4 SEDv SIO2 SO4 SZIN TOC TOL TVO TVZ VYDATNOST VYSKA_VS XYL ZN ZNK83							
<i>nevyhovuje:</i> MN NH4							



# Prekročenie normových limitov ukazovateľov kvality podzemných vôd

Hodnotené obdobie 03.11.2003 - 30.09.2004

Norma DOH 95 (GW)

Databáza údajov F:\DATA\ZOKVALITA\CHEM-GW\_ZO.mdb

Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA ©2002

Stav k 21. 4. 2005

Ukazovateľ	norma	objekt	úroveň	dátum	hodnota	násobok	poč.prekroč. /analyz.	hĺbka filtra	názov objektu	lokality	
<b>Amóniové ióny [mg/l]</b>	<b>0.5</b>	899	1	3. 11. 2003	<b>0.66</b>	1.32	4 / 4	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď	
			1	18. 3. 2004	<b>0.6</b>	1.20	4 / 4	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď	
			1	5. 5. 2004	<b>0.61</b>	1.22	4 / 4	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď	
			1	18. 8. 2004	<b>0.56</b>	1.12	4 / 4	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď	
<b>Mangán [mg/l]</b>			1	3. 11. 2003	<b>1.248</b>	2.50	4 / 4	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď	
			1	18. 3. 2004	<b>1.4</b>	2.80	4 / 4	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď	
			1	5. 5. 2004	<b>1.34</b>	2.68	4 / 4	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď	
			1	18. 8. 2004	<b>1.35</b>	2.70	4 / 4	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď	
<b>Zeležo [mg/l]</b>	<b>1</b>	170	2	6. 11. 2003	<b>1.1</b>	1.10	3 / 4	75	PV-3/2	Dobrohošť	
			2	17. 3. 2004	<b>1.03</b>	1.03	3 / 4	75	PV-3/2	Dobrohošť	
			2	5. 5. 2004	<b>1.1</b>	1.10	3 / 4	75	PV-3/2	Dobrohošť	
			234	1	30. 9. 2004	<b>1.08</b>	1.08	1 / 4	81.5	HGP-18	Rohovce-Štrkovec
			262	1	12. 5. 2004	<b>1.15</b>	1.15	1 / 4	42	HGZ-26/1	Sap