



# Prekročenie normových limitov ukazovateľov kvality podzemných vôd

Hodnotené obdobie 01.11.2004 - 31.10.2006

Norma DOH 95 (GW)

Pozorovacie objekty

Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA ©2007

Ukazovateľ	norma	objekt	úroveň	dátum	hodnota	násobok	poč.prekroč./analyz.	hĺbka filtra	názov objektu	lokality
Amóniové ióny [mg/l]	0.5	899	1	15.11.2004	0.7	1.40	8 / 8	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
			1	30.3.2005	0.64	1.28	8 / 8	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
			1	16.5.2005	0.65	1.30	8 / 8	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
			1	5.9.2005	0.64	1.28	8 / 8	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
			1	14.11.2005	0.71	1.42	8 / 8	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
			1	30.3.2006	0.65	1.30	8 / 8	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
			1	22.5.2006	0.68	1.36	8 / 8	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
			1	12.9.2006	0.63	1.26	8 / 8	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
Mangán [mg/l]	0.05	262	1	29.11.2004	0.11	2.20	8 / 8	42	HGZ-26/1	Sap
			1	14.2.2005	0.125	2.50	8 / 8	42	HGZ-26/1	Sap
			1	17.5.2005	0.114	2.28	8 / 8	42	HGZ-26/1	Sap
			1	20.9.2005	0.113	2.26	8 / 8	42	HGZ-26/1	Sap
			1	23.11.2005	0.11	2.20	8 / 8	42	HGZ-26/1	Sap
			1	16.2.2006	0.0875	1.75	8 / 8	42	HGZ-26/1	Sap
			1	22.5.2006	0.112	2.24	8 / 8	42	HGZ-26/1	Sap
			1	20.9.2006	0.119	2.38	8 / 8	42	HGZ-26/1	Sap
		265	1	29.11.2004	0.07	1.40	8 / 8	50	7366/1	Kľúčovec
			1	14.2.2005	0.08	1.60	8 / 8	50	7366/1	Kľúčovec
			1	17.5.2005	0.078	1.56	8 / 8	50	7366/1	Kľúčovec
			1	20.9.2005	0.074	1.48	8 / 8	50	7366/1	Kľúčovec
			1	23.11.2005	0.08	1.60	8 / 8	50	7366/1	Kľúčovec
			1	16.2.2006	0.132	2.64	8 / 8	50	7366/1	Kľúčovec
			1	22.5.2006	0.076	1.52	8 / 8	50	7366/1	Kľúčovec
			1	20.9.2006	0.069	1.38	8 / 8	50	7366/1	Kľúčovec
		899	1	15.11.2004	1.49	29.80	8 / 8	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
			1	30.3.2005	1.34	26.80	8 / 8	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
			1	16.5.2005	1.36	27.20	8 / 8	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
			1	5.9.2005	1.45	29.00	8 / 8	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
1	14.11.2005		1.5	30.00	8 / 8	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď		
1	30.3.2006		1.41	28.20	8 / 8	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď		
1	22.5.2006		1.46	29.20	8 / 8	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď		
1	12.9.2006		1.44	28.80	8 / 8	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď		
0.2	170		2	4.11.2004	1.05	5.25	8 / 8	75	PV-3/2	Dobrohošť
			2	23.3.2005	1.25	6.25	8 / 8	75	PV-3/2	Dobrohošť
			2	11.5.2005	0.93	4.65	8 / 8	75	PV-3/2	Dobrohošť
			2	19.9.2005	1.4	7.00	8 / 8	75	PV-3/2	Dobrohošť

Ukazovateľ	norma	objekt	úroveň	dátum	hodnota	násobok	poč.prekroč. /analyz.	hĺbka filtra	názov objektu	lokality	
Zezezo [mg/l]	0.2	170	2	29.11.2005	0.93	4.65	8 / 8	75	PV-3/2	Dobrohošť	
			2	21.3.2006	1.08	5.40	8 / 8	75	PV-3/2	Dobrohošť	
			2	4.5.2006	1.05	5.25	8 / 8	75	PV-3/2	Dobrohošť	
			2	25.9.2006	1	5.00	8 / 8	75	PV-3/2	Dobrohošť	
		234	1	29.11.2004	0.81	4.05	8 / 8	81.5	HGP-18	Rohovce-Štrkovec	
			1	14.2.2005	0.89	4.45	8 / 8	81.5	HGP-18	Rohovce-Štrkovec	
			1	17.5.2005	0.87	4.35	8 / 8	81.5	HGP-18	Rohovce-Štrkovec	
			1	8.9.2005	0.9	4.50	8 / 8	81.5	HGP-18	Rohovce-Štrkovec	
			1	23.11.2005	0.36	1.80	8 / 8	81.5	HGP-18	Rohovce-Štrkovec	
			1	16.2.2006	0.42	2.10	8 / 8	81.5	HGP-18	Rohovce-Štrkovec	
			1	11.5.2006	0.235	1.17	8 / 8	81.5	HGP-18	Rohovce-Štrkovec	
			1	20.9.2006	0.222	1.11	8 / 8	81.5	HGP-18	Rohovce-Štrkovec	
			262	1	29.11.2004	0.41	2.05	8 / 8	42	HGZ-26/1	Sap
				1	14.2.2005	0.36	1.80	8 / 8	42	HGZ-26/1	Sap
				1	17.5.2005	1.03	5.15	8 / 8	42	HGZ-26/1	Sap
				1	20.9.2005	0.9	4.50	8 / 8	42	HGZ-26/1	Sap
		1		23.11.2005	0.36	1.80	8 / 8	42	HGZ-26/1	Sap	
		1		16.2.2006	0.4	2.00	8 / 8	42	HGZ-26/1	Sap	
		1		22.5.2006	0.87	4.35	8 / 8	42	HGZ-26/1	Sap	
		1		20.9.2006	0.322	1.61	8 / 8	42	HGZ-26/1	Sap	
		265	1	14.2.2005	0.33	1.65	2 / 8	50	7366/1	Klíčovec	
			1	22.5.2006	0.72	3.60	2 / 8	50	7366/1	Klíčovec	
		872	1	22.3.2005	1.05	5.25	2 / 8	65	PZO-19/1	Rusovce - Mokraď	
			1	7.9.2005	0.83	4.15	2 / 8	65	PZO-19/1	Rusovce - Mokraď	
		899	1	15.11.2004	0.215	1.08	2 / 8	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď	
			1	30.3.2006	0.9	4.50	2 / 8	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď	